六、分项报价

（一）分项报价说明

分项报价说明

说明：我公司按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制

备注：投标人应按招标文件第二章相关要求，对本节“分项报价明细表”进行编制，并说明。

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目编号：HZ20260201-0299

项目名称：中南大学冶金与环境学院力学馆通风系统采购项目

标的名称		规格型号（或项目特征描述）	品牌	产地	数量	单位	金额（元）		备注
							单价	小计	
1	通风橱	型号：LBE-FT-1500 规格： 1500mm*850mm*2350mm 材质：全钢柜体，陶瓷台面，内衬板和导流板采用陶瓷纤维板	莱博尔	上饶	11	台	11300	124300	
2	防腐变频离心风机 1	型号:TF-241B-15KW-4P 风量：17500m³/h 风压：1585Pa 配套隔音箱	顶裕	苏州	1	台	32800	32800	
3	防腐变频离心风机 2	型号:TF-301B-37KW-4P 风量：25000m³/h 风压：2285Pa 配套隔音箱	顶裕	苏州	1	台	45100	45100	
4	喷淋塔 1	型号：SHJ-PLT-2500-1 规格：Φ 2500mm*H5000mm 排风量：25000m³/h 风阻：500Pa 材质：B1(C)级阻燃 PP 材质,塔体壁板厚 10mm，底板厚 12mm 水泵：功率 4KW,一用一备，配隔音罩 加药装置：带自动加药系统	树佳	上海	1	台	45300	45300	

5	喷淋塔2	型号：SHJ-PLT-2200-1 规格：Φ2200mm*H5000mm 排风量：20000m³/h 风阻：500Pa 材质：B1(C)级阻燃PP材质,塔体壁板厚10mm，底板厚12mm 水泵：功率3.5KW,一用一备，配隔音罩 加药装置：带自动加药系统	树佳	上海	1	台	36100	36100	
6	通风房	型号：LBE-TH-2500 规格：2500mm*2500mm*2350mm	莱博尔	上饶	2	个	21500	43000	
7	万向罩	型号：KP8-6D 规格：Φ375mm 材质：主体、连接管、底座铝合金，集气罩等高密度PP材质	科恩	绍兴	28	个	2180	61040	
8	顶吸式吸风罩	型号：SJ-XTF-130 规格：1300mm*1000mm 材质：304不锈钢	树佳	上海	12	个	2280	27360	
9	通风橱控制系统	型号：BOVN-FN-250-TS包含控制面板、风速传感器、位移传感器、高速电动执行器、防腐蝶阀等	托弗	绍兴	11	套	7780	85580	
10	风机变频控制系统	型号：CGZN-KP-300-TSDZ包含变频器、开关电源、空气开关、断路器、交流接触器、中间继电器等元器件	常古智能	东莞	1	套	24194.99	24194.99	
11	安装工程	中南大学冶金与环境学院力学馆通风系统安装工程，含风管、阀门、支架等的配套材料，**详见工程项目清单**	伟确	长沙	1	项	575205.01	575205.01	
投标报价（元）：壹佰零玖万玖仟玖佰捌拾元整								1099980.00	

注：1.本表应对应“采购清单”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

2.不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

3. 如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

4. 投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第 13.7 款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

5. 进口免税设备投标商投标文件必须提供制造厂商或其中国总代理商盖章确认的资料，资料须包含产品名称（若投标商投标的货物铭牌名称和招标文件的货物名称有差异，请按货物实际铭牌名称填写）、品牌、型号、原产地、价格等货物详细配置清单（清单必须与外贸合同发货清单保持一致）。若该设备配有国内配套产品，其配套产品均需做出特别说明并备注对应人民币价格。

6. 产地说明：进口免税货物产地为原产国，非进口产品产地为行政省区。

投标人名称（盖单位章）：长沙伟确科技发展有限公司

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：2026 年 11 月 09 日